



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία 13-05-2021

Αρ. Πρωτοκ : Φ/Λ/17/4491

Αρ. Προσφοράς : 19

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες : κα. Βαλιώτη Ε. Τηλέφωνο 27310-93200, Φαξ 27310-93164, <mailto:promithies@hosplak.gr>

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σε εκτέλεση των: α) η υπ' αρ. πράξης 221 με ΑΔΑ: 68P546907H-1KK Απόφαση της Διοικήτριας, β) η υπ' αρ. 207 με ΑΔΑ:6A3M46907H-ΞΕΚ Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης, γ) η υπ' αρ. 207.1 με ΑΔΑ:ΩΗ1N46907H-ΨΚΤ Απόφαση Συμπληρωματικής Δέσμευσης Πίστωσης, το Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης προβαίνει στη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια **α)** Επιτραπέζιου UPS ON-LINE 2000VA, **β)** Μελανιού και **γ)** Τύμπανο για τον εκτυπωτή Xerox B210 ,για τις ανάγκες της κλινικής COVID 19 με CPV: 30192110-5 προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.270,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, όπως περιγράφονται παρακάτω :

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Επιτραπέζιο UPS ON-LINE 2000VA	TMX	1
2	Μελάνι για εκτυπωτή Xerox B210. Να κατατεθεί προσφορά για :α)εκτύπωση περίπου 3000 σελίδων, β) εκτύπωση περίπου 6000 σελίδων	TMX	3
3	Τύμπανο για τον εκτυπωτή Xerox B210	TMX	1

Οι προσφορές που θα δοθούν να διαχωρίζονται σε γνήσια και συμβατά μελάνια .

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ UPS ON-LINE 2000VA

1. Να μονοφασικής παροχής. Να ρευματοδοτείται από την είσοδο μέσω βύσματος schuko. Να παρέχει έξοδο τάσης καθαρού ημιτόνου (pure sinewave).
2. Να σταθεροποιεί την τάση εξόδου σταθερά με μεταβολή της τάσης εισόδου μεταξύ 200-240VAC. Μεγαλύτερο εύρος τάσεων θα προσμετρήσει θετικά.
3. Να είναι τεχνολογίας On-line ή On-Line Διπλής Μετατροπής, χωρητικότητας 2000VA / 1800Watt τουλάχιστον. Να έχει εξόδους κατά προτίμηση schuko. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει να

συνοδεύεται από 3 adaptors του βύσματος εξόδου που διαθέτει σε schuko.

4. Να έχει συντελεστή απόδοσης εισόδου ≥ 0.99 σε πλήρες φορτίο.
5. Να μπορεί να λειτουργεί με συχνότητα ρεύματος εισόδου μεταξύ 40-70Hz.
6. Να παρέχει τάση εξόδου μεταξύ 200-240 VAC (με διακύμανση $\pm 1\%$ αυτής) και συχνότητας 57-63Hz (με διακύμανση $\pm 0.5\%$ αυτής).
7. Να έχει αναλογία Crest ρεύματος εξόδου (Current Crest Ratio) 3:1
8. Να έχει ποσοστό αρμονικών παραμορφώσεων τάσης εξόδου $\leq 3\%$ THD (σε γραμμικό φορτίο)
9. Να έχει χρόνους μεταγωγής: α) από ρεύμα δικτύου πόλης σε μπαταρία μηδενικό και β) από τον Inverter σε bypass λειτουργία 4ms.
10. Να έχει συνολικό βαθμό απόδοσης σε λειτουργία με ρεύμα πόλης τουλάχιστον 89% και σε λειτουργία με μπαταρία τουλάχιστον 85%.
11. Να λειτουργεί με μπαταρίες μολύβδου κλειστού τύπου. Να αναφερθεί ο τύπος τους, η τάση λειτουργίας τους, ο αριθμός αμπερωρίων (Ah) έκαστης και το πλήθος των μπαταριών που φέρει το UPS.
12. Να είναι επιτραπέζιου τύπου (όχι Rack-Mountable) και να φέρει στην εμπρόσθια όψη οθόνη LCD που να παρέχει κατ' ελάχιστο πληροφορίες στον χρήστη περί του τρόπου λειτουργίας του, του ποσοστού του φορτίου εξόδου και πιθανών σφαλμάτων λειτουργίας του. Επιπλέον, να φέρει και ακουστικούς συναγερμούς για προβληματική λειτουργία και λειτουργία μέσω μπαταρίας.
13. Να είναι όσο το δυνατό πιο αθόρυβο.
14. Να έχει θύρα επικοινωνίας τουλάχιστον USB και να παρέχονται οι αντίστοιχοι οδηγοί για όλα τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα H/Y.
15. Να καλύπτεται από ολική εγγύηση 2 ετών (συσκευή και μπαταρίες).

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(A/75), όπως εκάστοτε ισχύει, σε εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/A/26-03-2014) , στην οποία θα δηλώνεται:
 - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 - Παραίταται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
 - Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
 - Χρόνος ισχύος της προσφοράς εκατόν είκοσι 120 ημέρες.
- α)Φορολογική ενημερότητα, β)Ασφαλιστική ενημερότητα

2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.hosplak.gr Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας

διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η παράδοση των ειδών θα είναι εφάπαξ κατόπιν παραγγελίας εντός τριάντα (30) ημερών.

3. **ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:** είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

4. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

- *Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Προσφορά» της εταιρείας*
*Με Αρ. Προσφοράς 19, Υπόψιν κ. Βαλιώτη Ε. Ταχ. Διεύθυνση: Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης Τ.Κ: 231 00 Σπάρτη Λακωνίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις **21-05-2021** και ώρα 13:00 στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Ν. Μ. Σπάρτης.*
- **Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται αποδεκτές.**

5. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

- Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από : Του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- Του ν. 4605/01-04-2019 (Α'52) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016.
- Του ν. 4782/09-03-2021 (Α' 36) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΕΥΔΟΞΙΑ