



17REQ005895884-2017-03-00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 07-03-2017

Αρ. Πρωτοκ. : 2767

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Τεχνικού, Τμήμα Τεχνικού

Πληροφορίες : Η. Πλειώτας, Τηλ. 27310 : 93212, Φαξ : 27310 - 93195, email : texnikh@hospspa.gr

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση : ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

Η υπηρεσία μας προτίθεται να προβεί στην ετήσια συντήρηση του αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης - κατάσβεσης που είναι εγκατεστημένο στους χώρους του **Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας** (Ν.Μ Σπάρτης), {συμπεριλαμβάνεται και η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού} όπου και θα πραγματοποιούνται οι παρακάτω έλεγχοι - συντηρήσεις :

- Καθαρισμός ανιχνευτών
- Έλεγχος τοπικών πινάκων κατάσβεσης
- Έλεγχος κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης
- Έλεγχος υποπινάκων πυρανίχνευσης
- Ενεργοποίηση επιλεκτικά τμημάτων του συστήματος πυρανίχνευσης

17REQ005895884 2017-03-09

Το είδος και τα τεμάχια των προς συντήρηση υλικών περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα :

| | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
|---|---|----------------|
| 1 | Ανιχνευτής ορατού καπνού (12V D.C) | 107 |
| 2 | Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός (12V D.C) | 49 |
| 3 | Κεντρικός πίνακας πίνακας πυρανίχνευσης 24 ζωνών | 1 |
| 4 | Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης addressable (Μονάδας Τεχνητού Νεφρού) | 1 |
| 5 | Υποπίνακες πυρανίχνευσης 4 ζωνών | 17 |
| 6 | Υποπίνακες κατάσβεσης | 7 |
| 7 | Μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης | 22 |

1. Ως κριτήριο ανάθεσης του έργου - μεταξύ των προσφορών που θα υποβληθούν και οι οποίες τηρούν τις προϋποθέσεις που ζητούνται - είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.
2. Ο προϋπολογισμός του ανωτέρου έργου θα ανέλθει στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων Ευρώ (1.900,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος **Φ.Π.Α.**
3. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά σε κλειστό φάκελο στην Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης) με την ένδειξη «Ετήσια Συντήρηση Πυρανίχνευσης» μέχρι και τις **17-03-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ** όπου θα αναφέρεται και η χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον 90 ημέρες).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

ΕΥΑΓΓ. ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ