



**6<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ**  
 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
 ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**  
**ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ**

Ημερομηνία : 15/11/ 2022

Αρ. Πρωτοκ : 11071

### ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Τεχνικού, Τμήμα Τεχνικού

Πληροφορίες: Ι. Μανούσος Τηλ. 27310- 93195 , Φαξ 27310- 93195 , email : texnikh@hospspa.gr

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΚΟΙΝ: ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

### **ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Μ.ΣΠΑΡΤΗΣ**

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας– Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης προτίθεται να προβεί σε διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά τις εργασίες συντήρησης του καυστήρα της ατμογεννήτριας και των λεβήτων-καυστήρων θέρμανσης και ζεστού νερού για ένα έτος.

#### **1.ΓΕΝΙΚΑ**

Στις εγκαταστάσεις του λεβητοστασίου του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας Ν.Μ. Σπάρτης, υπάρχουν:

- ένας (1) καυστήρας (πετρελαίου) ατμογεννήτριας, παραγωγής ατμού για χρήση στα πλυντήρια και τα μαγειρεία του νοσοκομείου.
- τρεις (3) καυστήρες (πετρελαίου) – λέβητες , οι οποίοι αφορούν την κεντρική θέρμανση και το ζεστό νερό χρήσης του νοσοκομείου.

Το αντικείμενο της παρούσας συντήρησης αφορά:

1. Την συντήρηση λεβήτων-καυστήρων κεντρικής θέρμανσης και ζεστού νερού .
2. Την συντήρηση του καυστήρα της Ατμογεννήτριας .
3. Την έκδοση κατάλληλων πιστοποιητικών .

#### **2.ΠΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ**

Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται δυο (2) φορές ετησίως ανά έξι μήνες, σύμφωνα με την παράγραφο 1, άρθρο 5 της Υ.Α. οικ.189533/7-11-2011 (ΦΕΚ 2654 / Β' / 09-11-2011).

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επισκέπτεται μία (1) φορά τον μήνα τον χώρο του Λεβητοστασίου, μέχρι την λήξη της σύμβασης, για να παίρνει μετρήσεις καυσαερίων από τους καυστήρες, να ελέγχει τα μηχανήματα για τυχόν ρυθμίσεις που απαιτούνται για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους και να συμπληρώνει τον τεχνικό φάκελο, σύμφωνα με την Υ.Α. οικ.189533/7-11-2011 (ΦΕΚ 2654 / Β' / 09-11-2011).

Όλες οι συντηρήσεις πέρα από τα οριζόμενα εδώ θα γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

ΦΕΚ264/Β/15.04.93

ΦΕΚ328/Β/06.05.93

Καθώς και όλες τις αναθεωρήσεις, τις τροποποιήσεις που έχουν υποστεί καθώς και όποιο άλλο σχετικό ισχύοντα νόμο που εκ παραδρομής έχει παραληφθεί στην παρούσα. Επίσης θα τηρούνται οι οδηγίες των

κατασκευαστών ώστε να επιτυγχάνεται αφενός η καλή λειτουργία και αφετέρου η διατήρηση εν ισχύ των εγγυήσεων.

### 3. ΕΙΔΙΚΑ

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

A/A	ΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
1	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	RIELLO, ΤΥΠΟΣ RL100	
2	ΛΕΒΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ	TERMONAFTA	130.000 kcal/h
3	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ	JOANNES	
4	ΛΕΒΗΤΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	THERMOLEV	1.000.000 kcal/h
5	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	RIELLO, ΤΥΠΟΣ RL 130	
6	ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	RAYON CALDA	1.000.000 kcal/h
7	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	ECO-FLAN, ΤΥΠΟΣ MAIOR P120 ABTL	

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς συντήρηση τεσσάρων (4) καυστήρων και τριών (3) λεβήτων του νοσοκομείου, παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα:

Οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης, είναι οι κάτωθι :

- Πλήρη συντήρηση
- Καθαρισμοί
- Ρυθμίσεις καύσης
- Μέτρηση καυσαερίων
- Έκδοση πιστοποιητικού – φύλλου ελέγχου

καθώς και κάθε άλλη εργασία που προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία, για την άρτια και ασφαλή λειτουργία των κεντρικών θερμάνσεων.

Πιο συγκεκριμένα:

#### **A. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ**

Ο καυστήρας που είναι προσαρμοσμένος στην ατμογεννήτρια είναι πιστικός καυστήρας καύσης ελαφρού πετρελαίου της εταιρείας RIELLO και ο τύπος του είναι RL100.

Η συντήρηση του καυστήρα θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- Αποσύνδεση καυστήρα από παροχές ηλ. ρεύματος και καυσίμου
- Καθαρισμός φλογοκεφαλής

- Καθαρισμός των ηλεκτροδίων ανάφλεξης και των καλωδίων υψηλής τάσης
- Καθαρισμός διασκορπιστήρα
- Καθαρισμός φωτοαντίστασης
- Καθαρισμός ή αντικατάσταση μπεκ
- Καθαρισμός φίλτρου αντλίας πετρελαίου
- Καθαρισμός εξωτερικού φίλτρου πετρελαίου
- Καθαρισμός ανεμιστήρα – φυσητήρα
- Ρύθμιση ηλεκτροδίων
- Επανασύνδεση καυστήρα με παροχές ηλ. Ρεύματος και καυσίμου
- Θέση σε κανονική λειτουργία
- Ρύθμιση ντάμπερ πρωτεύοντος αέρα, δευτερεύοντος αέρα, πίεσης ψεκασμού πετρελαίου
- Έλεγχος αυτόματης λειτουργίας
- Αμπερομέτρηση κινητήρα
- Μετρήσεις και υπολογισμός βαθμού απόδοσης του συστήματος λέβητα – καυστήρα.
- Έκδοση φύλλων ελέγχου καυσαερίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

## **B. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ-ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ**

### **Λέβητες**

- Άνοιγμα θυρίδων καπνοθαλάμου
- Καθαρισμός αυλών με συρματόβουρτσες
- Καθαρισμός αυλοσωλήνων με ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης
- Έλεγχος στεγανοποιητικών και αντικατάσταση αυτών όπου χρειάζεται
- Λίπανση κινητών σημείων
- Έλεγχος καμινάδας
- Έλεγχος καλής λειτουργίας και απόδοσης
- Παράδοση λεβήτων σε λειτουργία

### **Καυστήρες**

- Καθαρισμός καυστήρων
- Αντικατάσταση των ακροφυσίων πετρελαίου (μπεκ)
- Έλεγχος και καθαρισμός φίλτρων πετρελαίου
- Καθαρισμός ακίδων, φωτοκυττάρου, πιεσοστατών και μπούκας
- Έλεγχος λειτουργίας ακίδων, αντλίας, τάμπερ και ανεμιστήρα
- Έλεγχος καύσης και ρύθμιση καυστήρα
- Παράδοση σε λειτουργία

Για όλους τους καυστήρες ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει μετά από σχετικές μετρήσεις **τα φύλλα μέτρησης καυσαερίων** και ότι άλλο έγγραφο σχετικό με την λειτουργία τους απαιτείται από την σχετική Νομοθεσία και τους κανονισμούς και να τα υποβάλλει στην Τεχνική Υπηρεσία.

Σε περίπτωση που προκύψει η ανάγκη χρησιμοποίησης ανταλλακτικών, η χρέωση θα γίνεται χωριστά και θα επιβαρύνει το Νοσοκομείο.

Η εργασία που θα πραγματοποιείται θα αναφέρεται λεπτομερώς στο ειδικά συντασσόμενο κάθε φορά Τεχνικό Δελτίο Εργασίας, αντίτυπο του οποίου θα υπογράφεται από το Συντηρητή και τον υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ο Συντηρητής οφείλει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού τις όποιες εξουσιοδοτήσεις ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή άδειες διαθέτει που να αποδεικνύουν τη δυνατότητά του αλλά και την καταλληλότητά του να αναλάβει την εν λόγω συντήρηση.

## **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ**

Η συντήρηση των εγκαταστάσεων θα γίνεται μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου:

Για τον καυστήρα της Ατμογεννήτριας 2 φορές τον χρόνο (ανά 6μηνο).

Για τον καυστήρα – λέβητα νερού χρήσης 2 φορές τον χρόνο (ανά 6μηνο).

Για τον καυστήρα – λέβητα θέρμανσης 1 φορά τον χρόνο (6μηνη χρήση συστήματος, Νοέμβριος-Απρίλιος).

Για τον εφεδρικό καυστήρα – λέβητα θέρμανσης 1 φορά τον χρόνο.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επισκέπτεται τον χώρο του Λεβητοστασίου, μέχρι την λήξη της σύμβασης, για να παίρνει μετρήσεις καυσαερίων από τους καυστήρες:

Για τον καυστήρα της Ατμογεννήτριας 12 φορές τον χρόνο (ανά μήνα).

Για τον καυστήρα – λέβητα νερού χρήσης 12 φορές τον χρόνο (ανά μήνα).

Για τον καυστήρα – λέβητα θέρμανσης 6 φορές τον χρόνο (ανά μήνα χρήσης συστήματος), (6μηνη χρήση συστήματος, Νοέμβριος-Απρίλιος).

Για τον εφεδρικό καυστήρα – λέβητα θέρμανσης 1 φορά τον χρόνο.

Οι εργασίες συντήρησης του καυστήρα της ατμογεννήτριας καθώς και των καυστήρων – λεβήτων της κεντρικής θέρμανσης και χρήσης νερού , θα γίνει μόνο από προσωπικό το οποίο θα φέρει τις απαιτούμενες από τον νόμο άδειες.

## **ΒΛΑΒΕΣ**

Ο ανάδοχος οφείλει εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών, μετά την αναγγελία της βλάβης, να προσέλθει στο Νοσοκομείο ώστε να διαπιστώσει τη βλάβη και τι απαιτείται για την αποκατάστασή της. Εφόσον δεν απαιτούνται ανταλλακτικά η βλάβη θα αποκαθίσταται άμεσα και σε χρόνο όχι πλέον των σαρανταοκτώ (48) ωρών από την στιγμή της αναγγελίας. Σε αντίθετη περίπτωση όπου για την βλάβη θα απαιτηθούν ανταλλακτικά, πέραν των μικρουλικών, ο ανάδοχος οφείλει να συντάξει οικονομική προσφορά για το κόστος των υλικών εντός σαρανταοκτώ (48) ωρών από τη στιγμή της αναγγελίας, το κόστος των οποίων θα αναλάβει το Νοσοκομείο. Επιπλέον θα είναι υποχρεωμένος για την αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα προκύψει, είτε αυτή διαπιστωθεί από τον ίδιο, είτε αναγγελθεί από τον Νοσοκομείο, να προσέλθει όσες φορές απαιτηθεί και οποιαδήποτε ώρα ή μέρα, χωρίς επιπλέον χρεώσεις για το Νοσοκομείο.

## **ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ**

Πάσης φύσεως υλικά (αναλώσιμα και ανταλλακτικά) που θα χρησιμοποιούνται να είναι ποιότητας εφάμιλλης ή καλύτερης των εγκατεστημένων, να διαθέτουν τις προδιαγραφές που ο κατασκευαστικός οίκος των επιμέρους συστατικών μερών τους ορίζει. Σε περίπτωση αλλαγής ανταλλακτικού σε οποιοδήποτε Λέβητα ή Καυστήρα ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει πλήρως το τεχνικό φάκελο με την πιστοποίηση του νέου ανταλλακτικού. Ακόμη, θα τοποθετείται σημείωμα στον φάκελο με τα ακριβή στοιχεία του κατασκευαστή ή προμηθευτή του και τα σχετικά στοιχεία για την παραγγελία του. **Το κόστος των ανταλλακτικών που τυχόν θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, βαραίνει αποκλειστικά το Νοσοκομείο.**

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ**

Μετά από κάθε συντήρηση, επισκευή ή ρύθμιση, ο συντηρητής υποχρεούται να συμπληρώνει με επιμέλεια, ακρίβεια και πληρότητα και να υπογράφει το φύλλο συντήρησης, κατά το πρότυπο του Παραρτήματος 1 της Υ.Α. οικ.189533/7-11-2011 (ΦΕΚ 2654 / Β' / 09-11-2011) και να το παραδίδει (το πρωτότυπο) στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Ο συντηρητής υποχρεούται στο φύλλο συντήρησης να αναφέρει ενδεχόμενα προβλήματα, δυσλειτουργίες ή ελλείψεις που επηρεάζουν την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του συστήματος καυστήρα – λέβητα –καπνοδόχου (συμπεριλαμβανομένων και προβλημάτων ή ελλείψεων στο χώρο του λεβητοστασίου). Προτείνει επίσης και ενδεδειγμένες κατά την άποψή του λύσεις. Ο κάθε αδειούχος συντηρητής, υποχρεούται να διαθέτει τυπωμένα ατομικά μπλόκ με φύλλα συντήρησης κατά το πρότυπο του Παραρτήματος 1 της Υ.Α. οικ.189533/7-11-2011 (ΦΕΚ 2654 / Β' / 09-11-2011) (δίφυλλα με πρωτότυπο και αντίγραφο), με αριθμημένα κατά αύξοντα αριθμό τα φύλλα συντήρησης, στα οποία θα υπάρχουν εκτυπωμένα τα πλήρη στοιχεία του συντηρητή.

**ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

- Ο ανάδοχος θεωρείται ότι θα επισκεφθεί τους χώρους όπου βρίσκεται το Λεβητοστάσιο έτσι ώστε να λάβει υπόψη του την κατάσταση των μηχανημάτων, των τύπων, τις γενικές και ειδικές συνθήκες που επικρατούν στους χώρους, πριν από την διαμόρφωση της προσφοράς του.
- Ο ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να κατέχει την κατάλληλη άδεια για τις απαιτούμενες εργασίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και 2ετή κατ' ελάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία σε συντήρηση αντίστοιχου μεγέθους Λέβητες.
- Ο ανάδοχος συντηρητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να λάβει όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που απαιτούνται για την ασφάλεια του προσωπικού του, του παρευρισκόμενου προσωπικού του νοσοκομείου και των παρευρισκόμενων στους χώρους όπου γίνονται οι εργασίες της σύμβασης.
- Ο Ανάδοχος συντηρητής είναι υπεύθυνος αστικά και ποινικά για κάθε ατύχημα που μπορεί να συμβεί στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο στα πλαίσια της λειτουργίας και εργασιών συντήρησης/επισκευής/αναβάθμισης των Λεβήτων.
- Ο Ανάδοχος συντηρητής έχει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα οφείλεται σε ελλιπή συντήρηση, ελλιπή λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και χρήση υλικών μειωμένης ποιότητας σε σχέση με τα προδιαγραφόμενα.
- Ο ανάδοχος συντηρητής ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου οφείλεται στην πλημμελή εκτέλεση των εργασιών του.
- Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος στο να μεριμνά και να ενημερώνει εγγράφως το νοσοκομείο για τις απαραίτητες επισκευές και τη λήψη αναγκαίων μέτρων που τυχόν διαπιστώνει κατά τις επισκέψεις του.
- Σε κάθε τακτική ή έκτακτη επίσκεψη από τον συντηρητή ή ειδικού αυτού συνεργείου και πριν την έναρξη αυτής υποχρεούνται ο επικεφαλής του συνεργείου να ειδοποιεί τον από το νοσοκομείο ορισθέντα τεχνικό ή υπάλληλο για να παρακολουθεί την επιθεώρηση.
- Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαιτούμενες από τον νόμο άδειες ασκήσεως επαγγέλματος.
- Οι εργασίες συντήρησης θα διεξάγονται σε συνεννόηση με το Νοσοκομείο και σε τέτοιες ώρες, ώστε να μην παρουσιάζονται ανωμαλίες και να μην δυσχεραίνεται η λειτουργία του Νοσοκομείου.
- Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να είναι άριστο τόσο από απόψεως τεχνικής κατάρτισεως, όσο και από απόψεως συμπεριφοράς και θα τηρεί υποχρεωτικά τους κανόνες ασφαλείας των εργαζομένων, που προβλέπονται από τις διατάξεις και τους νόμους του Κράτους. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρέωση για ασφαλιστικές εισφορές, εργοδοτικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που προέρχονται από την μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την ευθύνη εργατικού ατυχήματος των μελών του συνεργείου.

**Επίλυση διαφορών**

Εάν Ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τους όρους της σύμβασης ή τους εκτελέσει πλημμελώς, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της έκπτωσης του και την εξέταση για την αποζημίωσή του. Σε κάθε περίπτωση αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια της Σπάρτης.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των εν λόγω εργασιών ανέρχεται στα **5.580,00 €**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και έχει εγκριθεί με απόφαση δέσμευσης πίστωσης 303/10-11-2022 ΑΔΑ Ψ84246907Η-Θ2Β.

- 1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορές σε κλειστό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις 21-11-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. σε κλειστό φάκελο στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Ν. Μ. Σπάρτης.** ) όπου θα αναφέρεται και η χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον 90 ημέρες).
- 2. Οι προσφορές που κατατίθενται με αποστολή e-mail & fax δεν αξιολογούνται**
- 3. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.**
- 4. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την επιτόπια επισκόπηση του αντικειμένου από τον ενδιαφερόμενο ώστε να αποκλειστεί η εκ των υστέρων επίκληση πρόσθετων αναγκών.**

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας [www.hosplak.gr](http://www.hosplak.gr) και στο <http://www.eprocurement.gov.gr>

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

Ι.ΜΑΝΟΥΣΟΣ

Ε.ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ