



## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 17/05/2021

Αρ. Πρωτοκ : Φ/Λ/17/4614

Αρ. Προσφοράς : 26

## ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες : κα. Βαλιώτη Ε. Τηλέφωνο 27310-93200, Φαξ 27310-93164, <mailto:promithies@hosplak.gr>

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**Θέμα:** Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σε εκτέλεση των: α) η υπ' αρ. πράξης **232 με ΑΔΑ: ΩΙ5046907Η-ΕΟΓ** Απόφαση της Διοικήτριας, β) η υπ' αρ. **13<sup>ης</sup> /23-04-2021 ,θέμα 15<sup>ο</sup> με ΑΔΑ: 6Θ8Δ46907Η-ΒΟΔ** Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου γ) η υπ' αρ. **202 με ΑΔΑ:6ΟΞΙ46907Η-1ΧΗ** Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης, γ) η υπ' αρ. **211 με ΑΔΑ:6ΓΜΗ46907Η-735** Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης, το Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης προβαίνει στη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια α) Κλιματιστικών και β) Ψυγείων ,για τις ανάγκες των τμημάτων του Γ.Ν. Λακωνίας- Ν.Μ Σπάρτη με CPV:42512200-0, 39711100-0 προϋπολογισθείσας δαπάνης **1.775,00€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, όπως περιγράφονται παρακάτω :

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Κλιματιστικό INVERTER 9000 BTU (Εσωτερική& Εξωτερική μονάδα)	ΤΜΧ	1
2	Κλιματιστικό INVERTER 24000 BTU (Εσωτερική& Εξωτερική μονάδα)	ΤΜΧ	1
3	Ψυγείο διαστάσεων περίπου 80Χ60Χ60	ΤΜΧ	4

► Στην τιμή των ανωτέρων ειδών να συμπεριληφθεί και η εργασία τοποθέτησης των κλιματιστικών μονάδων μετά υλικών (βάση, χαλκοσωλήνες, ηλεκτρορολογικά καλώδια, ταινίες κ.λ.π

ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Η κλιματιστικές συσκευές να είναι ψύξης-θέρμανσης διαιρούμενου τύπου (split type), καινούργιας, σταθερής κατασκευής.
2. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220V/50Hz.
3. Να είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον A ++.
4. Το ψυκτικό υγρό της να είναι R 32 .
5. Να αποτελείται από:

- Εσωτερική μονάδα ( τοίχου ) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα.
- Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης.
- Στοιχεία σύνδεσης (βάση, καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευμένο με μονωτική ταινία). Τα καλώδια και οι σωλήνες θα πρέπει να έχουν ελάχιστο μήκος 5m.
  - Ασύρματο τηλεχειριστήριο με δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού.
- 6. Η εξωτερική μονάδα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
- 7. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ρύθμισης του εσωτερικού ανεμιστήρα, ο οποίος να ξεκινάει μόνο εφόσον η θερμοκρασία του εσωτερικού εναλλάκτη υπερβεί μια ορισμένη θερμοκρασία, για την αποφυγή δημιουργίας ψυχρών ρευμάτων στη λειτουργία της θέρμανσης κατά την έναρξη ή μετά τον κύκλο απόψυξης.
- 8. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου (κατά την λειτουργία της ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά την λειτουργία της θέρμανσης) από την δημιουργία παγετού.
- 9. Να διαθέτει αυτόματη κίνηση του περυγίου στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα.
- 10. Να διαθέτει σύστημα προστασίας έναντι υπερθέρμανσης του συμπιεστή.
- 11. Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή από συχνές διακοπές του ρεύματος.
- 12. Να διαθέτει σύστημα προστασίας από υπέρταση.
- 13. Να διαθέτει κατάλληλο φίλτρο συγκράτησης σωματιδίων.
- 14. Η ευαισθησία του θερμοστάτη χώρου να είναι τουλάχιστον 1°C.
- 15. Να αναφερθεί το μέγιστο μήκος καθώς και η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας όπου η ψυκτική απόδοση του μηχανήματος δεν παρουσιάζει μείωση και οι οποίες δεν πρέπει να είναι μικρότερες από 5m.
- 16. Η στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα να είναι το πολύ 40db.
- 17. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db.
- 18. Για την λειτουργία της ψύξης το όριο να είναι τουλάχιστον 43°C (μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος) και για τη λειτουργία της θέρμανσης το όριο να είναι -5° C (ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος).
- 19. Το κλιματιστικό θα παραδοθεί εγκατεστημένο και σε λειτουργία.
- 20. Η εγκατάστασή του να γίνει από εξουσιοδοτημένο ψυκτικό.
- 21. Παροχή τουλάχιστον ενός (1) έτους εγγύησης.

## 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(A/75), όπως εκάστοτε ισχύει, σε εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΕΚ 74/A/26-03-2014) , στην οποία θα δηλώνεται:
  - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
  - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
  - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

- Παραίτεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
- Χρόνος ισχύος της προσφοράς εκατόν είκοσι 120 ημέρες.

- α)Φορολογική ενημερότητα, β)Ασφαλιστική ενημερότητα

## 2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής [www.hosplak.gr](http://www.hosplak.gr) και στο <http://eprocurement.gov.gr>. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η παράδοση των ειδών θα είναι εφάπαξ κατόπιν παραγγελίας εντός τριάντα (30) ημερών.

- 3. **ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:** είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

## 4. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

- *Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Προσφορά» της εταιρείας .....*  
*Με Αρ. Προσφοράς 26, Υπόψη κ. Βαλιώτη Ε. Ταχ. Διεύθυνση: Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης Τ.Κ: 231 00 Σπάρτη Λακωνίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις **26-05-2021** και ώρα 13:00 στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Ν. Μ. Σπάρτης.*
- **Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται αποδεκτές.**

## 5. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

- Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από : Του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
- Του ν. 4605/01-04-2019 (Α'52) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016.
- Του ν. 4782/09-03-2021 (Α' 36) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ**

**ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΕΥΔΟΞΙΑ**