



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
 ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 23 / 10 / 2019

Αρ. Πρωτοκ: Φ / Λ / 17

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 61

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικού Γραφείο Προμηθειών
 Πληροφορίες: Περικλής Σταυράκος τηλ.: 27310 21031 e-mail: ps@hospspa.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ' αρ. 517/23-10-2019, ΑΔΑ: Ω7ΥΧ46907Η-ΙΣΞ, Απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Λακωνίας.

β) Η υπ' αρ. 253/23-10-2019, ΑΔΑ: Ω5Μ946907Η-Θ30, Απόφαση Δέσμευσης πίστωσης.

Σε εκτέλεση της σχετικής (α) το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την προσφορά τους για τα εξής:

- 1) **Συστήματα ενδοεπικοινωνίας (CB) με τους φορτιστές τους, τύπου MIDLAND G7 XTR, δέκα (10) τεμάχια**, προϋπολογισθείσας δαπάνης 530,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
- 2) **UPS για το Computer Room, ένα (1) τεμάχιο**, προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.984,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

Γενικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική ισχύς	6000W
Τεχνολογία	ON LINE DOUBLE CONVERSION
Τάση λειτουργίας εισόδου	230AC
Διακύμανση τάσης τροφοδοσίας σε πλήρες φορτίο	110-276VAC (50% φορτίο) 176-276VAC (100% φορτίο)

Συχνότητα λειτουργίας εισόδου	40-70Hz
Input Power Factor	>=0.99 @ nominal voltage (100% φορτίο)
Input current distortion	< 3%
Τάση εξόδου	220-230-240VAC
Διακύμανση τάσης εξόδου	+/-1%
Αρμονική παραμόρφωση τάσης εξόδου σε πλήρες φορτίο	<5% THD at no- linear load <1%THD at linear load
Κυματομορφή εξόδου	Ημιτονοειδής
Current crest factor	3:1
Να διαθέτει Static transfer switch	
Manual Bypass Switch with secure plate and static switch trigger underneath	
Να διαθέτει Parallel operation	Min 3 units
Να διαθέτει λειτουργία σε converter Mode (CVCF)	
Να γίνει αναφορά στον αριθμό εσωτερικών μπαταριών, τύπο και κατασκευαστή.	20 μπαταρίες τύπου 12V-9Ah κατασκευαστή YUASA,CSB ή FIAMM/GS
Χρόνος Αυτονομίας	12min με φορτίο 4000W και 19min με φορτίο 3500W
Ενσωματωμένη πρίζα για επέκταση αυτονομίας με τη προσθήκη εξωτερικών μπαταριών.	

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ξηρές επαφές και Θύρες RS-232 & USB για τον έλεγχο της λειτουργίας του UPS και ενεργοποίηση απομακρυσμένου συναγερμού με επαφές Normally OPEN/CLOSE, EPO για κλείσιμο ανάγκης.

Να διαθέτει παραμετροποίηση και έλεγχο των βασικών ηλεκτρικών παραμέτρων (τάση εισόδου/εξόδου κτλ), της κατάστασης φόρτισης των μπαταριών, το % φορτίο του UPS μέσω ενσωματωμένου LCD-DISPLAY. Δυνατότητα επιλογής μέσω LCD settings του χρόνου κλεισίματος του UPS μετά από διακοπή.

Δυνατότητα εκκίνησης από τις μπαταρίες (cold start).

Να διαθέτει Alarm sounds and indications για: Battery mode, low battery, Overload, Bypass mode, Fault.

Να διαθέτει δυνατότητα προσθήκης SNMP Adapter για τον έλεγχο της λειτουργίας του UPS μέσω δικτύου.

Χρόνος Εγγύησης **Δύο (2) χρόνια (UPS+Μπαταρίες)**

Να διαθέτει Network Automatic Shutdown S/W

Επιθυμητό Efficiency :

ONLINE MODE	95%
Battery Mode	92%
ECO MODE	98%
Θερμοκρασία λειτουργίας	0-40 βαθμούς κελσίου
Υγρασία λειτουργίας	0-95%
Επίπεδο θορύβου	<=45dBA στο 1 μέτρο απόσταση
Επιθυμητές διαστάσεις : ΥxΠxΜ	<=590x225x460mm
Να καλύπτει τα παρακάτω Standards	CE,EN62040-1, EN62040-2 EN62040-3

Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 9001 και ISO14001 .

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. Να αναφέρετε εξωτερικά στην προσφορά σας τον Αριθμό Πρόσκλησης (Θα τον βρείτε κάτω από τον Αρ. Πρωτοκ.)
2. Να αναφέρετε την Τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ.
3. Η χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς σας να είναι 180 ημερολογιακές ημέρες.
4. **Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις 30 / 10 / 2019 και ώρα 14:00 π.μ. στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Ν.Μ. Σπάρτης.**
5. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.
6. Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν αξιολογούνται.
7. Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας είτε για κάθε είδος ξεχωριστά.
8. Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο www.hosplak.gr, στο www.eprocurement.gov.gr και έχει αποσταλεί στο Επιμελητήριο Λακωνίας με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail).

ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ